

Protokol o nezařazení objektu

podle § 4 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Identifikační údaje uživatele objektu:	
Název:	
Sídlo:	
Místo a PSČ:	
Tel./fax/e-mail:	
Identifikační číslo:	

Identifikační údaje objektu:	
Název objektu:	
Ulice:	
Místo a PSČ:	
Zeměpisné souřadnice:	

Druh, množství, klasifikace a skupenství všech nebezpečných látek umístěných v objektu:

látka/směs	množství t	forma	klasifikace	kategorie nebezpečnosti ano = A			tab. I/II	limit pro A	poměr množství k limitu	součty podle kategorie nebezpečnosti			poznámka
				H	P	E				H	P	E	
Aceton	100	kapalná	Flam.Liq. 2: H225 Eye Irrit. 2: H319 STOT SE 3: H336		X		I	5000	0,020	-	0,020	-	
Dimethylsulfát	0,3	kapalná	Carc. 1B: H350 Muta. 2: H341 Acute tox. 2, imhalation: H330 Acute tox. 3: H301 Skin Corr. 1B: H314 Skin Sens. 1: H317	X			I	0,5	0,600	0,600	-	-	
Dusitan sodný	1	pevná	Ox. Sol. 3: H272 Acute Tox. 3: H301 Aquatic Acute 1: H400		X		I	50	0,020	-	0,020	-	P8 OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3, nebo oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2 nebo 3
Dusitan sodný	1	pevná	Ox. Sol. 3: H272 Acute Tox. 3: H301 Aquatic Acute 1: H400			X	I	100	0,010	-	-	0,010	E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2
Kyslík	28,52	kapalná	Ox. Gas 1: H270 Press. Gas: H281 Press. Gas, H280		X		II	200	0,143	-	0,143	-	
Acetylen	1	rozpuštěný	Flam. Gas 1: H220, EUH006 Press. Gas, H280		X		II	5	0,200	-	0,200	-	

látku/směs	množství t	forma	klasifikace	kategorie nebezpečnosti ano = A			tab. I/II	limit pro A	poměr množství k limitu	součty podle kategorie nebezpečnosti			poznámka
				H	P	E				H	P	E	
Benzín	1	kapalná	Flam. liq. 1: H224 Asp. Tox. 1: H304 Skin irit. 2: H315 Repr. 2: H361 Muta. 1B: H340 Carc. 1B: H350 STOT Single Exp. 3: H336 Aquatic Chronic 2: H411		X	X	II	2500	0,000	-	0,000	0,000	Pro CHLS z tab. II se v případě, že má více kategorií nebezpečnosti, používá jen jeden limit z tab. II u dané konkrétní CHLS
1-Naftylamin	1	pevná	Acute Tox. 4: H302 Aquatic Chronic 2: H411 Carc. 1A: H350			X	I	200	0,005	-	-	0,005	
Oxid dusný	1	kapalná	Ox. Gas 1: H270 Press. Gas: H280		X		I	50	0,020	-	0,020	-	
Oxid siřičitý	1	kapalná	Acute Tox. 3: H 331 Skin Corr. 1A: H 314 EUH071 Press. Gas: H280	X			I	50	0,020	0,020	-	-	
									0,000	-	-	-	
Součty										0,620	0,403	0,015	

Vyhodnocení součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu:

Množství jednotlivých nebezpečných látek nebo součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k zákonu je menší než 1. Objekt tedy není zařazen do skupiny A ani B.

Množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhlo 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II a je nutné tento protokol zaslat dle § 4 odst. 3 zákona na krajský úřad.

Nejvyšší poměr konkrétních látek:

0,6000

Nejvyšší hodnota součtů z H, P, E:

0,6200

Datum:

Podpis statutárního orgánu: